

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калужской области

(наименование территориального органа МЧС России)

248001, г. Калуга, ул. Кирова, 9а т.(4842) 574-841 ф.(4842) 718-210 E-mail: emercom@kaluga.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Дзержинского,
Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов

(наименование органа государственного надзора)

Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Д.Бедного, д. 2а, тел. 8 (48434) 4-64-67,
E-mail: ond-40-6@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 8
обследования

«08» декабря 2016 г.

г. Кондрово
(город, село, поселок)

15 ч. 00 мин.

**Государственным инспектором Дзержинского, Юхновского, Износковского,
Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору**

Десницким Алексеем Викторовичем

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. по 13 ч. 30 мин. «08» декабря 2016 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях

**Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения,
детский сад «Умка» п. Товарково**

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

**Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, мкрн. Первомайский
д.4.**

Калужская область Дзержинский район, д. Рудня, д.31

при обследовании совместно с

заведующим МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково

Филюной Еленой Евгеньевной

(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещения по адресу: п. Товарково, мкрн. Первомайский, д.4 расположены в 2-х
этажном здании 2 СО. Общая площадь здания 2453,5 кв.м., 1990 года постройки.
Помещения по адресу: д. Рудня расположены в одноэтажном здании 4 СО. Общая
площадь здания 160.2 кв.м., 1999 года постройки По функциональной пожарной
опасности относится к классу Ф4 – здания образовательных организаций, научных и
проектных организаций, органов управления учреждений, а именно Ф4.1 – здания
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей,
профессиональных образовательных организаций. Здания принадлежат на праве
оперативного управления. Здание оборудовано АПС и СОУЭ, техническое обслуживание
осуществляется работниками ООО «Технология безопасности» (договор договор №

1/2016 от 25.01.2016г.) – исправна. Электrolампы закрыты защитными колпаками. Здание обеспечены 16 ОП-4 (срок эксплуатации до 2020 года – согласно норм). Руководителем заведующим Филиной Е.Е. в КОО «ВДПО» пройдено обучение мерам пожарной безопасности (удостоверение №1392 от 20.11.2014г.), Разработаны приказы, инструкции о соблюдении противопожарного режима и т.п.

Электроснабжение 220В.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: **нарушений не выявлено**

С Актом обследования ознакомлена:

заведующий МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково

Филина Е. Е.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или (подпись)

иного должностного лиц организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«08» декабря 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получила:

заведующий МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково

Филина Е. Е.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя

организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:

здания (помещения) муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад «Умка» п. Товарково, расположенных по адресам: Калужская область Дзержинский район, п. Товарково, мкрн. Первомайский д.4, Дзержинский район, д. Рудня, д.31 соответствуют требованиям пожарной безопасности

«08» декабря 2016 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор

Дзержинского Юхновского, Износковского,

Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору

Десницкий А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» декабря 2016 г.

