

ПРОТОКОЛ № 104/98

об административном правонарушении в области пожарной безопасности

«25» ноября 2021 года

п. Товарково Дзержинского района

(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов Калужской области по пожарному надзору Афанасова Наталия Алексеевна

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 и 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол о том, что юридическое лицо:

1. Полное наименование юридического лица Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Умка» п. Товарково

2. Адрес места нахождения органов управления Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, мкр. Первомайский, д.4

3. Юридический адрес, тел. (факс) Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, мкр. Первомайский, д.4

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги

5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета отделение Калуга г. Калуга, р/с 40204810500000000400

6.ИНН 4004010504 ОГРН 1094004000254 КПП 400401101

7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица заведующая МКДОУ Детский сад «Умка» п. Товарково Филина Елена Евгеньевна

8. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя приказ от 01.02.2011 г. № 11

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

9. Документ, удостоверяющий личность законного представителя паспорт РФ серия 2902 № 479103 выдан Дзержинским РОВД Калужской области 24.06.2002 г.

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

10. Привлекалось ли ранее к административной ответственности со слов нет

(дата привлечения и нормативный акт предусматривающий административную ответственность)

нарушило: при проведении плановой выездной проверки в период с 10 часов 00 минут «17» ноября 2021 года по 12 часов 00 минут «25» ноября 2021 года на территории, в зданиях, помещениях муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Умка» п. Товарково, расположенных по адресам: Калужская область, Дзержинский район, пос.Товарково, мкр. Первомайский, д.4, Калужская область, Дзержинский район, д.Рудня, д.31, в 12 часов 00 минут 25 ноября 2021 г. в зданиях, помещениях муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Умка» п. Товарково, расположенных по адресу: Калужская область, Дзержинский район, пос.Товарково, мкр. Первомайский, д.4, Калужская область, Дзержинский район, д.Рудня, д.31, требования Федерального закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ от 27.07.2008 года, правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее- ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479, нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

в здании, расположенном по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, мкр. Первомайский, д.4.	
1.	<p>На двери эвакуационного выхода, ведущего из общего коридора на лестничную клетку на втором этаже здания, отсутствует приспособление для самозакрывания</p> <p>п.24 Правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее- ППР в РФ)</p>

2.	Не проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности, входящих в состав системы пожарной сигнализации и СОУЭ, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.54 ППР в РФ
3.	Допущено размещение под лестничным маршем на первом этаже здания поста дежурного (охраны), хранение вещей, мебели, оборудования и других горючих материалов	п.п. «к» п. 16 ППР
4.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в подвальном помещении здания	п./п. «в» п.35 ППР в РФ
5.	Допущено использование подвального помещения для хранения вещей и других предметов	п./п. «б» п. 16 ППР
6.	Помещения подвального этажа здания не оборудованы системой пожарной сигнализации	ч.2 ст.1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, табл. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 4.4, табл.1, п.11, табл. 3 п. 48 свода правил СП 486.1311500.2020
7.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (сведения не представлены)	п./п. «б» п. 17 ППР в РФ
8.	В отношении здания не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях	п.2 ППР в РФ
В здании, расположенном по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Рудня, д.31.		
9.	Не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации на чердаке здания (сняты датчики пожарных извещателей)	п.54, п.55 ППР в РФ

доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен, время доставления и т. д.)
К протоколу прилагается:

1. Акт плановой выездной проверки от 25.11.2021 года № 108;
2. Решение о проведении плановой выездной проверки №108 от 15.11.2021 года;
3. Протокол осмотра с фототаблицей от 17.11.2021 г.;
4. Письменные объяснения заведующей МКДОУ «Детский сад «Умка» п. Товарково Филиной Е.Е. от 25.11.2021 г.;
5. Требование о предоставлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 17.11.2021 года.

(перечень прилагаемых документов и вещей)

С настоящим протоколом ознакомлен, а также мне сообщено, что дело об административном правонарушении будет рассмотрено 03.12.2021 года в 11 часов 15 мин. в помещении межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Демьяна Бедного, д. 2а, каб.1.

(отметка о времени и месте рассмотрения административного дела)

(подпись законного "представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело; в случае отказа сделать соответствующую отметку)

Филина Е.Е.
(ФИО)

(подпись свидетеля)

(ФИО)

(подпись свидетеля)

(ФИО)

(подпись потерпевшего)

(ФИО)

(подпись потерпевшего)

(ФИО)

Копию протокола получил

25.11.21

(дата получения, подпись законного представителя юридического лица)

Филина Е.Е.
(ФИО)

Копию протокола получил

(дата получения, подпись потерпевшего)

(ФИО)

(дата получения, подпись потерпевшего)

(ФИО)

Протокол составил

(подпись лица, составившего протокол)

Н.А. Афанасова
(ФИО)

Протокол и материалы направлены для рассмотрения

(дата направления, фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

(дата получения; подпись лица, принявшего протокол)

(ФИО)